



Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Śremie Spółka z o.o.

Śrem, dnia 12 czerwca 2014 roku

Urząd Miejski w Śremie
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA	
Wpł.	7.2.09.2014
Piotr...	
Nr	20342/14/106

Milena Niemie
16.06.2014

P / 01553 / 2014

Dotyczy: pisma PRKGO.0232.3.10.2014.CRO z dnia 9 czerwca 2014 roku

W odpowiedzi na pismo PRKGO.0232.3.10.2014.CRO z dnia 9 czerwca 2014 roku, dotyczące możliwości rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim ul. Szafirkowa, umożliwiającej odbiór ścieków z nieruchomości nr ewid. 108/5 informuję, że dla zapewnienia obsługi ww. działki konieczne jest rozbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200$ mm w ul. Szafirkowej lub też sieci kanalizacyjnej $\varnothing 400$ mm zlokalizowanej wzdłuż brzegu Zalewu Śremskiego.

Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu w rejonie ul. Szafirkowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200$ mm możliwa jest wyłącznie w układzie grawitacyjno-tłocznym, z koniecznością wybudowania przepompowni ścieków. To sprawia, że koszt realizacji robót budowlanych, bez uwzględnienia kosztów przygotowania inwestycji i sporządzenia dokumentacji projektowej, wynosi ok. 90 tys. zł netto. Ponadto konieczne byłoby uzyskanie zgody na lokalizację przepompowni ścieków w granicach drogi wewnętrznej lub na terenie nieruchomości prywatnej.

Alternatywą dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirkowej jest podłączenie nieruchomości nr ewid. 108/5 do sieci $\varnothing 400$ mm zlokalizowanej w granicach dz. nr ewid. 107/2. Jest to rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, wymagające jednak zlokalizowania nowej infrastruktury kanalizacyjnej w granicach działki 107/2, a tym samym uzyskania zgody właściciela działki na realizację rozbudowy sieci.

Informuję, że Pan Marek Bartkowiak był informowany o istniejących uwarunkowaniach technicznych możliwości odprowadzenia ścieków z przedmiotowego obszaru. W odpowiedzi na wniosek złożony przez Pana Marka Bartkowiaka, w dniu 18 kwietnia 2013 roku wydana została opinia na temat możliwości podłączenia nieruchomości nr ewid. 108/5 w Psarskim.

Informuję również, że po uzyskaniu opinii, Pan Marek Bartkowiak nie występował do Przedsiębiorstwa z żadnymi dodatkowymi wnioskami w przedmiocie sprawy. Przedsiębiorstwo nie odnotowało również zainteresowania rozbudową sieci kanalizacyjnej innych właścicieli nieruchomości w rejonie ul. Szafirkowej.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam


Śrem, dnia 16.06.2014

Milena Niemie

Referent

Informuję również, że ze względu na wysokie koszty realizacji inwestycji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200$ mm w ul. Szafirkowej, oraz ograniczoną możliwość rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing 400$ mm zlokalizowanej w granicach dz. nr ewid. 107/2, przy relatywnie niewielkim efekcie ekologicznym przedsięwzięcia, Przedsiębiorstwo nie widzi zasadności uwzględniania budowy sieci w planie rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych.

z poważaniem


Prezes Zarządu
Włodzimierz Pepeta

Sprawę prowadzi:
kierownik działu technicznego
Marcin Niewiński
tel. 061 2830459 wew. 141
668 825469
fax 061 2830296
e-mail: m.niewinski@pwik-srem.pl

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam:

Srem, dnia 16.06.2014 r. Milena Niemier