



STACJA W O POWIATOWE  
W ŚREMIE  
63-100 ŚREM, ul. Mickiewicza 1  
tel. (61) 28 37 001 fax 28 29 321

— Zasilanie inst. c.o.  
- - - Powrót inst. c.o.

UWAGI:

Temperatura obliczeniowa inst. c.o.: 70 / 55 °C  
Dobrano grzejniki PURMO typ CV (podejście dolne)  
Grzejniki łączyć kątowno

K kocioł gazowy Vaillant VKS eco VIT Plus typ VKS INT 196  
Z zasobnik pojemnościowy Vaillant VIH R 150

Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m2
1.0	Korytarz	3,02
1.1	Kotłownia	5,17
1.2	Zmywalnia	3,76
1.3	Kuchnia	15,09
1.4	Korytarz	2,73
1.5	Magazyn	1,29
1.6	Pom. na środki czystości	0,97
1.7	WC	2,19
1.8	Sala	105,40
1.9	WC damskie	2,82
1.11	WC męskie	5,40
1.12	Wc dla niepełnosprawnych	5,04

RAZEM 152,88

INWESTOR ADRES	GMINA ŚREM 63-100 ŚREM PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1	UMOWA
ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PEŁCZYNIE PEŁCZYN ,		FAZA P.B. DATA V.2012r.
PROJEKTOWAŁ	Pantaleo Cammarano UPR. nr 257/81/PW	Ryszard Owsianowski pr. bud. 210/90/PW § 2 ust.2, § 7 i 13 ust. 1 Specjalność instalacje inżynierskie
SPRAWDZIŁ	Ryszard Owsianowski UPR. nr 210/90/PW	
Instalacja c.o.		SKALA 1:100 Nr rys. S-3