



LEGENDA:

- 01 - TYNK ZEWNĘTRZNY (istniejące wykończenie elewacji)
- 02 - 2 mm MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA - BOTAMENT MS 30
- 03 - OTWORY WIERCONE W ŚCIANIE
 - INIEKCJA GRAWITACYJNA otwory średnicy min. 20 mm wiercone pod kątem 30°±45° w odstępach 100÷120 mm w dwóch rzędach mijankowo, rzędy w odstępach 60÷80 mm
 - INIEKCJA CIŚNIENIOWA otwory średnicy min. 14 mm wiercone pod kątem 30°±45° lub poziomo, w odstępach 200÷250 mm w dwóch rzędach mijankowo, rzędy w odstępach 60÷80 mm
- 04 - INIEKCYJNA IZOLACJA POZIOMA - BOTAMENT MS 10
- 05 - WYPEŁNIACZ DO NAWIERCANYCH OTWORÓW - BOTAMENT MS 5

- TYNK RENOWACYJNY - BOTAMENT MS 20
- 3,5 mm MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA - BOTAMENT MS 30
- ŚCIANA PIWNICY

- WYKOŃCZENIE POSADZKI
- JASTRYCH CEMENTOWY-WARSTWA DOCISK.
- IZOLACJA TERMICZNA
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901
- 3,5 mm MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA - BOTAMENT MS 30 (na odcinku 200÷300 mm od ściany)
- CHUDY BETON
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- GRUNT RODZIMY

BRAK DOSTĘPU DO ŚCIANY OD ZEWNĄTRZ

np.:

- ŚCIANA PRZYLEGAJĄCA DO INNEGO BUDYNKU,
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, itd.