



Poznań, dnia 20 stycznia 2015 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.344.1.2014

POSTANOWIENIE NR 344/2014

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340) oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137 ze zmianami), w związku z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) po rozpatrzeniu „**Aneksu do ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dla budynku Ratusza przy Pl. 20-go Października 1 w Śremie**” sporządzonego przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Jerzego Zielonackiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Józefa Modrzyka dotyczącego zmiany postanowienia z dnia 31 października 2008 r., nr 156/2008 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

postanawia

w postanowieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 156/2008 z 31 października 2008 r., wprowadzić następujące zmiany:

I. W części merytorycznej usunąć zapisy:

1. klatka schodowa na kondygnacjach parteru, I, II , III nie będzie zamykana;
2. klatka schodowa w I etapie przebudowy nie będzie wyposażona w urządzenia służące do zapobiegania zadymieniu lub służące do usuwania dymu;
3. zachowaniem drogi ewakuacyjnej o długości 21,5 m;
4. zachowaniem w elewacji frontowej drzwi dwuskrzydłowych o szerokości każdego skrzydła 0,77 m;
5. zachowaniem w elewacji tylnej drzwi ewakuacyjnych o szerokości 0,96 m;
6. zachowaniem holu o wysokości 2,9 m i 3,2 m;
7. zachowaniem do czasu II etapu przebudowy schodów o parametrach:
 - wysokości stopni od 0,159 m do 0,180 m;

pod warunkiem

- obudowania klatki schodowej w poziomie piwnicy i 3 kondygnacji ścianami o odporności ogniowej REI 120 i drzwiami EI 60,

II. W części merytorycznej wprowadzić zapisy:

1. zachowaniem w elewacji frontowej drzwi dwuskrzydłowych o minimalnej szerokości skrzydła – 0,68 m;
2. zachowaniem w elewacji tylnej drzwi ewakuacyjnych o szerokości 0,96 m i wysokości – 1,94 m;
3. zachowaniem żelbetowej klatki schodowej o parametrach:
 - spoczników o minimalnej szerokości – 1,16 m;
 - wysokości stopni od 0,165 m do 0,198 m;
 - warunek $2h + s = 0,586$ m do 0,591 m;
4. usytuowaniem budynku z otworami okiennymi od granicy działki w minimalnej odległości – 2,97 m;
5. usytuowaniem budynku z otworami okiennymi od budynku gospodarczego w minimalnej odległości – 6,85m;
6. zachowaniem w piwnicy poziomej drogi ewakuacyjnej zanizonej lokalnie do wysokości – 1,50 m;

7. zachowaniem w piwnicy kotłowni gazowej o mocy 130 kW;
8. zapewnieniem naturalnego oświetlenia kotłowni otworem okiennym o minimalnej powierzchni – 1,26 m²;

pod warunkiem

- obudowania klatki schodowej ścianami o klasie REI 60 odporności ogniowej i drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej;
 - wydzielenia pomieszczenia kotłowni jako odrębnej strefy pożarowej;
 - wykonania połączenia sygnalizatora akustyczno – optycznego (zlokalizowanego na zewnątrz budynku), informującego o przekroczeniu stężenia 10% dolnej granicy wybuchowości z układem automatycznego odcięcia dopływu gazu do kotłowni;
 - wyposażenia opraw oświetleniowych w pomieszczeniu kotłowni oraz przy wejściu do kotłowni w moduły oświetlenia awaryjnego;
 - wykonania pozostałych przedsięwzięć, o których mowa w „**Aneksie do ekspertyzy technicznej ...**” roku oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.
- III. W pozostałym zakresie Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 156/2008 z dnia 31 października 2008 roku nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

Pan Józef Modrzyk reprezentujący Burmistrza Śremu Pana Adama Lewandowskiego skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o zmianę wydanego dnia 31 października 2008 roku postanowienia nr 156/2008, w związku z jego dalszą przebudową.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu po analizie dokumentacji, biorąc pod uwagę ograniczenia konstrukcyjne budynku oraz bezwzględne wykonanie pozostałych zaleceń, o których mowa w postanowieniu nr 156/2008, między innymi wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem do PSP postanowił zaakceptować przedstawioną zmianę. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

Pan Józef Modrzyk
CUP S.C.
ul. Katowicka 55B/114
61 – 131 Poznań

Do wiadomości:

1. KP PSP Śrem.
2. aa

Załącznik:

Aneks opracowany w grudniu 2014 do ekspertyzy technicznej z 2008 roku – 1 egz.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. _____
Zastępca Komendanta
st. bryg. mgr inż. Lech Janiak