

OPINIA NR 07 / 01

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczych – kominowych w budynku

w Śrem ul. Pl. 20 Października nr 1 dotycząca urządzeń

grzewczo – kominowych użytkowanych przez: Urząd Miejski w Śremie

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana **Hieronim Remus** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego do: kotła CO gazowego + kratki wentylacyjnej
2. Ustalenia prawidłowości połączeń:
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania:

W związku z powyższym stwierdza się co następuje: Przewód kominowy nr 2 odpowiada niżej wymienionym wymogom i można do niego podłączyć kocioł CO gazowy w kotłowni.

Średnica przewodu kominowego nr 2 to 30 x 30.

Do przewodu kominowego nr 1 można podłączyć kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu gdzie będzie podłączony kocioł CO gazowy.

Średnica przewodu kominowego nr 1 to 17 x 30.

Warunkiem prawidłowo działania urządzeń grzewczo – kominowych jest:

Obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych.

- od pieca CO gazowego, GWP, - dwa razy w roku,
- od wentylacji grawitacyjnej, - jeden raz w roku.

Opinię sporządzono w oparciu o: USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Tekst jest jednolity: Dz.U.z 2000r. Nr. 106, pozycje 1126.Dz.U.Nr. 75 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać i ich usytuowanie. Dz.U.Nr. 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r. Oraz wydanie na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące Polskie Normy.

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Urząd Miejski w Śremie i 1 – o dla Zakładu Kominiarskiego.

Potwierdzenie odbioru opinii

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Zakład Kominiarski
Zaśw. 1590/91

Hieronim Remus
mistrz kominiarski
ul. Ogrodowa 33/25
63-100 ŚREM, tel. 609 577 740

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania funkcjonowania grzewczo – kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.

Kratka wentylacyjna kotłownia

1

2

Kocioł CO gazowy kotłownia

Śrem, ul. Pl. 20 Października 1 – wejście do budynku


Zakład Kominiarski
Zaśw. 1590/91
Hieronim Remus
mistrz kominiarski
ul. Ogrodowa 33/25
63-100 ŚREM, tel. 609 577 740