


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Śremie
- fax.
- e-mail:

61 283-54-75; 283-54-91
61 283-54-75; 283-54-91
61 283-54-91
psse.srem@pis.gov.pl



ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
www.psse-srem.pl

ON.HK-421-3-1-16/18

Pion/Zespół 7 ul. Śrem, 28. grudnia 2018 r.
Oceń jakość wody 41853/18/12

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

na podstawie sprawozdań z badań:

Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66:

- nr OL.W-52-867N/18 z dnia 06.07.2018 r.
- nr OL.W-52-868N/18 z dnia 06.07.2018 r.
- nr OL.W-52-994N/18 z dnia 10.08.2018 r.
- nr OL.W-52-995N/18 z dnia 10.08.2018 r.
- nr OL.W-52-1074N/18 z dnia 07.09.2018 r.
- nr OL.W-52-1075N/18 z dnia 07.09.2018 r.
- nr OL.W-52-1230N/18 z dnia 05.10.2018 r.
- nr OL.W-52-1231N/18 z dnia 05.10.2018 r.
- nr OL.W-52-1431N/18 z dnia 13.11.2018 r.
- nr OL.W-52-1430N/18 z dnia 09.11.2018 r.
- nr OL.W-52-1543N/18 z dnia 29.11.2018 r.
- nr OL.W-52-1565N/18 z dnia 10.12.2018 r.
- nr OL.W-52-1566N/18 z dnia 10.12.2018 r.

Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 21:

- nr N/2387/2018 z dnia 11.10.2018 r.

Laboratorium badania wody Śremskich Wodociągów sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem:

- nr 106/18-1 z dnia 18.07.2018 r.,
- nr 106/18-2 z dnia 18.07.2018 r.,
- nr 125/18-1 z dnia 22.08.2018 r.,
- nr 125/18-2 z dnia 22.08.2018 r.,
- nr 146/18-1 z dnia 20.09.2018 r.,
- nr 146/18-2 z dnia 20.09.2018 r.,
- nr 164/18-1 z dnia 17.10.2018 r.,
- nr 164/18-2 z dnia 17.10.2018 r.,
- nr 187/18-1 z dnia 20.11.2018 r.,
- nr 187/18-2 z dnia 20.11.2018 r.,
- nr 200/18-1 z dnia 12.12.2018 r.,
- nr 200/18-2 z dnia 12.12.2018 r.,

AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

- nr 211P/17.07.2018-2/Z z dnia 20.07.2018 r., nr próby 18/16457/P i 18/16458/P,
- nr 211P/17.07.2018-1/Z z dnia 20.07.2018 r., nr próby 18/16453/P i 18/16454/P,
- nr 211P/21.08.2018-1/Z z dnia 24.08.2018 r., nr próby 18/21137/P,
- nr 211P/21.08.2018-3/Z z dnia 30.08.2018 r., nr próby 18/21102/P,
- nr 211P/19.09.2018-3/Z z dnia 24.09.2018 r., nr próby 18/25802/P i 18/25800/P,
- nr 211P/09.10.2018-3/Z z dnia 12.10.2018 r., nr próby 18/28966/P,
- nr 211P/16.10.2018-1/Z z dnia 22.10.2018 r., nr próby 18/30035/P,
- nr 211P/16.10.2018-2/Z z dnia 22.10.2018 r., nr próby 18/30036/P,
- nr 211P/20.11.2018-1/Z z dnia 24.11.2018 r., nr próby 18/34861/P,
- nr 211P/20.11.2018-6/Z z dnia 04.12.2018 r., nr próby 18/34857/P,
- nr 211P/11.12.2018-1/Z z dnia 17.12.2018 r., nr próby 18/38147/P i 18/38148/P,

sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach: 3 i 17 lipca, 7 i 21 sierpnia, 4 i 19 września, 2, 9 i 16 października, 6 i 20 listopada oraz 4 i 11 grudnia 2018 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o., w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B

z wodociągu publicznego w Śremie

stwierdza

spełnienie wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 B poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2, 3; nr 1 C Tabela 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; nr 1 D Tabela 1 poz. 1, 3, 6; nr 1 D Tabela 2 poz. 1, 2, 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Binkowo, Borgowo, Bystrzek, Góra, Grzymysław, Kawcze, Łęg, Mechlin, Niesłabin, Olsza, Ostrowo, Psarskie, Pyszaca, Sosnowiec, Szymanowo, Śrem i Zbrudzewo w gminie Śrem oraz Jaskowo i Ludwikowo w gminie Brodnica.

Sporządzono w 3 egzemplarzach

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie
mgr Urszula Śitnicka

Otrzymują:

1. **Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem**
(za potwierdzeniem odbioru)
2. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem
3. a/a