



WAGA :

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POMIERZY RZĘDNE TERENU W MIEJSCU LOKALIZACJI STUJDIENEK. W PRZYPADKU GDY ODBIEGĄ ONE OD PRZYTYCHY W PROJEKTCIE, NALEŻY DOSTOSOWAĆ RZĘDNĄ WŁAZU DO RZĘDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUJDIENKI.

W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, WYKONAĆ PRZEPKOPY PROBNIE CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA (RZĘDNA POSADOWIENIA, ŚREDNICA, MATERIAŁ) I ZABEZPIECZENIA. W REJONIE UZBROJENIA PRÓWADZĄCZĄCĄ ROBÓTY RĘCZNIE. PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJĄCE UZBROJENIE ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI. ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKŁADANIA, PONIEWAŻ W RZECZYWISTOŚCI RZĘDNA POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA MOŻE ODBIEGAĆ OD RZĘDNEJ PRZYJĘTEJ W PROJEKTCIE W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY PO OKOŁO 2m Z KAŻDEJ STRONY ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ WYKOP RĘCZNIE.

DRENĄZ W DNIIE WYKOPU WYKONAĆ JEŻELI W POZIOME POSADOWIENIA RUR ZALEGAJĄ GRUNTY SPOISTE NAWODNIENIE

RURY PVC-U ZASTOSOWAĆ JAKO KLASY "S" SDR 34, SN8, O JEDNOLITEJ STRUKTURZE ŚCIĄNKI LUB RURY KAMIONKOWE GLAZUROWANE.

<div>BIURO PROJEKTÓW</div> <div>"KANARYS" - POZNAŃ</div>	Zadanie Inwestycyjne				BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ	
	Projektował	Ryszard Owsiński	210/90/PW	05.2018	Miejscowość	UL. PARKOWA I POZNANSKA
		Opracował	Joanna Felska			
	Sprawdził	Hanka WITKOWSKA	327/87/PW	05.2018	Tręśc rys.	Skala 1:1000/100
	Branża	Imię i nazwisko		Nr upraw.	Data	Nr rys.
	sanitarna w-k					4