

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE

## Telefony:

- informacja o numerach
- wewnętrznych
- PPIS w Śremie
- fax
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91  
61 283-54-75, 61 283-54-91  
61 283-54-91  
psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2  
63-100 Śrem  
www.psse-srem.pl

ON.HK.421.3.1.10.19

Śrem, 05 września 2019 r.

## Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 20 sierpnia 2019 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 Śrem, z wodociągu publicznego w Śremie.

- końcówka sieci: Śrem ul. Paderewskiego 2 sklep spożywczy - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-981N/19 z dnia 26.08.2019 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66, w zakresie parametrów grupy A,
- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr 211P/20.08.2019/Z z dnia 26.08.2019 r., numer próbki 19/26340/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, w zakresie parametrów grupy B

### stwierdza

### przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Śremie

### UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań nr OL.W-52-981N/19 z dnia 26.08.2019 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 6, 8, 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Na podstawie sprawozdania z badań nr 211P/20.08.2019/Z z dnia 26.08.2019 r., numer próbki 19/26340/P AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 B poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2, 3; nr 1 C Tabela 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; nr 1 D Tabela 1 poz. 1, 3, 6 i nr 1 D Tabela 2 poz. 1, 2, 3 do ww. rozporządzenia.

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

#### Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-981N/19 z dnia 26.08.2019 r.
2. Protokół poboru prób nr ON.HK.466.2.130.19 z dnia 20.08.2019 r.

#### Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.  
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a

#### Do wiadomości:

1. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem e-PUAP  
A.F.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Śremie  
mgr Urszula Stanicka