

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŚREMIE**

Telefony:

- informacja o numerach
- wewnętrznych
- PPIS w Śremie
- fax
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-91
psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
www.psse-srem.pl

ON-HK.9011.17.44.2020

Śrem, dnia  września 2020 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 4 i 25 sierpnia 2020 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 Śrem z wodociągu publicznego w Śremie:

- końcówka sieci Mleczarnia Śrem ul. Mickiewicza 9 - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-738N/20 z dnia 07.08.2020 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66 w zakresie parametrów grupy A,
- końcówka sieci Śrem ul. Wiejska 2 PSSE w Śremie - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-739N/20 z dnia 07.08.2020 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66 w zakresie parametrów grupy A,
- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr 91P/25.08.2020-6/Z z dnia 04.09.2020 r., numer próbki 20/24518/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, w zakresie parametrów grupy B

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Śremie


UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr OL.W-52-738N/20 z dnia 07.08.2020 r. oraz badań nr OL.W-52-739N/20 z dnia 07.08.2020 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 po z. 1; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 6, 8, 9, 14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie sprawozdania z badań nr 91P/25.08.2020-6/Z z dnia 04.09.2020 r., numer próbki 20/24518/P AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2; nr 1 B poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2, 3; nr 1 C Tabela 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; nr 1 D Tabela 1 poz. 1, 3, 6 i nr 1 D Tabela 2 poz. 1, 3 do ww. rozporządzenia. W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-738N/20 z dnia 07.08.2020 r.
2. Protokół poboru prób nr ON.HK.9020.2.70.20 z dnia 04.08.2020 r.
3. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-739N/20 z dnia 07.08.2020 r.
4. Protokół poboru prób nr ON.HK.9020.2.71.2020 z dnia 04.08.2020 r.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie
mgr Urszula Sitnicka

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem ePUAP