

Września, dnia 18-06-2020  
ZR/ PEO20P140032 /2020

**MS Biuro Projektowe**  
**ul. Borowa 4**  
**62-200 Gniezno**

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy parkingów w m. Śrem ul Staszica

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące uzgodnienia projektowanej budowy parkingów w m. Śrem ul Staszica Enea Operator Rejon Dystrybucji Września uzgadnia plany z następującymi uwagami:

1. *Na trasie projektowanej budowy znajdują się kable energetyczne niskiego napięcia nn 0,4 kV.*
2. *Zachować szczególną ostrożność przy pracy sprzętem mechanicznym w pobliżu istniejących linii energetycznych kablowych, przestrzegając przepisy bhp.*
3. *Istniejące kable energetyczne krzyżujące projektowane parkingi w razie potrzeby zabezpieczyć rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS – kable 0,4 kV.*

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.  
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA  
Dział Rozwoju i inwestycji  
Kierownik  
**Przemysław Janiak**

W załączeniu: 1 egz. dokumentacji projektowej

Sprawę prowadzi:  
Przemysław Janiak tel.: 61 884 70 39