

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŚREMIE**

Telefony:

- informacja o numerach

- wewnętrznych

- PPIS w Śremie

- fax

- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91

61 283-54-75, 61 283-54-91

61 283-54-91

psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2

63-100 Śrem

www.psse-srem.pl

ON-HK.9011.17.10.2021

Śrem, dnia 10... lutego 2021 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 09 lutego 2021 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Nochowiu:

- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr OL-W.903.94.2021 z dnia 12.02.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66,
- końcówka sieci Dalewo 41 sklep spożywczy - sprawozdanie z badań nr OL-W.903.95.2021 z dnia 12.02.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Nochowiu

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr OL-W.903.94.2021 z dnia 12.02.2021 r. oraz nr OL-W.903.95.2021 z dnia 12.02.2021 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1; nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 6, 8, 9, 14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.94.2021 z dnia 12.02.2021 r.
2. Protokół poboru prób nr ON-HK.9020.2.18.2021 z dnia 09.02.2021 r.
3. Sprawozdanie z badań nr OL-W.903.95.2021 z dnia 12.02.2021 r.
4. Protokół poboru prób nr ON-HK.9020.2.19.2021 z dnia 09.02.2021 r.

7-an. Państwowego Powiatowego
inspektorata sanitarnego w Śremie

Kierownik Oddziału Nadzoru
Mariola Adamczak
mgr inż. Mariola Adamczak

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem ePUAP

A.F.