

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE**

www.gov.pl/web/psse-srem
sekretariat@psse-srem.pl
[/PSSESREM/SkrvtkaESP](mailto:PSSESREM/SkrvtkaESP)
higiena.komunalna@psse-srem.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
NIP 785 14 72 636
REGON 000655238

ON-HK.9011.17.53.2021

Śrem, dnia 06 września 2021 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 24 sierpnia 2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Nochowcie:

- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr 243P/24.08.2021-3/Z z dnia 03.09.2021 r., numer próbki 21/29464/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
- końcówka sieci Dalewo 41 sklep spożywczy - sprawozdanie z badań nr 243P/24.08.2021-4/Z z dnia 03.09.2021 r., numer próbki 21/29465/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań


stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Nochowcie

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie sprawozdania z badań nr 243P/24.08.2021-3/Z z dnia 03.09.2021 r., numer próbki 21/29464/P oraz nr 243P/24.08.2021-4/Z z dnia 03.09.2021 r., numer próbki 21/29465/P odpowiada wymaganiam określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14 i 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie
mgr Urszula Stinicka

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem ePUAP
3. a/a

A.F.