

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE**

www.gov.pl/web/psse-srem
sekretariat@psse-srem.pl
/PSESREM/SkrvtkaESP
higiena.komunalna@psse-srem.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
NIP 785 14 72 636
REGON 000655238

ON-HK.9011.17.95.2021

Śrem, dnia 04 grudnia 2021 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 23 i 30 listopada 2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 Śrem w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Orkowie:

- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr 243P/23.11.2021-4/Z z dnia 29.11.2021 r., numer próbki 21/42100/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
- końcówka sieci Orkowo przy budynku nr 11 (skrzynka do poboru wody) - sprawozdania z badań nr 243P/23.11.2021-5/Z z dnia 29.11.2021 r., numer próbki 21/42101/P oraz nr 243P/30.11.2021-2/Z z dnia 03.12.2021 r., numer próbki 21/43262/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Orkowie

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań nr 243P/23.11.2021-4/Z z dnia 29.11.2021 r., numer próbki 21/42100/P AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14 i 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Natomiast na podstawie sprawozdania z badań nr 243P/23.11.2021-5/Z z dnia 29.11.2021 r., numer próbki 21/42101/P ww. Laboratorium stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, nr 1 C Tabela 1 poz. 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 6, 8, 9, 14 i 15 do ww. rozporządzenia, a na podstawie sprawozdania z badań nr 243P/30.11.2021-2/Z z dnia 03.12.2021 r., numer próbki 21/43262/P ww. Laboratorium stwierdzono, że woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 A Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 1 poz. 1 do ww. rozporządzenia. W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem ePUAP
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]*

A.F.