



Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w dniu 23 kwietnia 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem, w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Orkowie:

- końcówka sieci Orkowo - skrzynka przy budynku nr 11 - sprawozdanie z badań nr 442P/23.04.2024-4/ Z z dnia 26.04.2024 r., numer próbki 24/15978/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Orkowie

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie sprawozdania z badań nr 442P/23.04.2024-4/ Z z dnia 26.04.2024 r., numer próbki 24/15978/P AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14 i 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem ePUAP
2. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem ePUAP
3. a/a

A.F.